

תעודת בדיקה מספר 9713205145

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 מענו : המלאכה 4 בת ים 59112
 תאריך ההזמנה : 17/02/22

תאור המוצר

מערכת שליטה לחום ולעשן
 הדגם הנבדק : LC-400 מפוח צירי פיננוי עשן
 יצרן : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 ארץ יצור : ישראל

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 6 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

מפוח צירי לפיננוי עשן בחיבור ברגים
 יחול: LC-400, 315, 355, 400, 450, 500
 מנוע F-250 WEG נמצא באוויר החם
 תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה
 מתייחסת לטיב היצור השוטף או לכמות כלשהיא.
 לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות
 למשך 120 דקות