

תעודת בדיקה מספר 9613203748

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 מענו : המלאכה 4 בת ים 59112
 תאריך ההזמנה : 16/02/21

תאור המוצר

מערכת שליטה לחום ולעשן
 הדגם הנבדק : LC-800 מפוח צירי
 יצרן : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 ארץ יצור : ישראל

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 5 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
 הערות:
 מפוח צירי לפינוי עשן בחיבור ברגים.
 יחול:
 LC-560, 630, 710, 800, 900, 1000
 תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה
 מתייחסת לטיב היצור השוטף או לכמות כלשהיא.
 לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות
 למשך 120 דקות.
 דגם המפוח שנבדק: LC-800
 תיק מוצר מעודכן מהדורה C תאריך: פב' 2017.