



עמוד 1 מתוך 7

**תעודת בדיקה מס': 9413220081/1**

**בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג – 1953**

**תעודת בדיקה זאת מחליפה את תעודה מס': 9413220081, ובה במקומה.**

פרטי ההזמנה:

שם המזמין : מטלפרס יצוא בע"מ

מעונו : רח' המלאכה 4, בת-ים.

תאריך ההזמנה: 03.11.2014

תיאור המוצר:

דגם: LC1250

מפוח צירי לפינוי עשן -יישום: למאגר עשן או לא למאגר עשן, דו תכליתי להתקנה אופקית או אנכית.

סיווג: F-250

היצרן: מטלפרס יצוא בע"מ

ארץ ייצור: ישראל

פרטי הנטילה:

המדגם ניטל בתאריך: 04.12.2014 הנוטל:בא כח המזמין

גודל המדגם: 1

תאור המנה שמתוכה ניטל המדגם: 1 מתוך 1.

מהות הבדיקה:

התאמה לדרישות ת"י 1001 חלק 7 –בטיחות אש בבניינים:מערכות שליטה לחום ולעשן-מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום מתאריך דצמבר 2011 .

מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין ממכס

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

תעודה זו מכילה 5 דפים + 3-נספחים ואין להשתמש בו אלא במלואו

מסקנות – בדיקה חלקית:

המוצר מתאים לדרישת התקן שלהתאמתו הוא נבדק.

הערות:

1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל פח תעש.
2. מפוח צירי- המנוע במפוח בעל הנעה ישירה נמצא בזרם האוויר החם.
3. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה מתייחסת לטיב הייצור השוטף או לכמות כלשהיא.
4. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות למשך 120 דקות.
5. תעודה זו חלה על הדגמים הבאים:
6. LC1500, LC1400, LC1125, LC1250

שם החותם: שמש יהודה  
תפקידו: ראש מדור מערכות  
תאריך החתימה:

תאריך הדפסה מקורי: 10/03/2015

שם החותם: עידו כהן  
תפקידו: מהנדס בודק  
תאריך החתימה:

עידו כהן  
מהנדס בודק  
המעבדה למכניקה והידרוליקה  
מכון התקנים הישראלי  
10/3/15

עמוד 1 מתוך 7

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן