

דו"ח בדיקה מספר 9613208619

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 מענו : המלאכה 4 בת ים 59112
 תאריך ההזמנה : 16/05/02

תאור המוצר

מערכת שליטה לחום ולעשן
 הדגם הנבדק : NE-315
 יצרן : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 ארץ יצור : ישראל

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 16/04/04
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 6 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

נא לחתום על ההזמנה ולהחזיר לפקס: 03-6461027
 בדיקה בפועל בתנור בפח תעש ראה תעודה- 9613203811
 מפוח צנטרפוגלי לפינוי עשן בזרם האוויר החם.
 מנוע WEG F-250 נמצא באוויר החם מסידרת- W22 TEEC
 תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה
 מתייחסת לטיב היצור השוטף או לכמות כלשהיא.
 לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות
 למשך 120 דקות.
 דגם המפוח שנבדק: NE-315
 יחול על דגמים נוספים:
 NE-280, 315, 355, 400