

דו"ח בדיקה מספר 9613208621

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 מענו : המלאכה 4 בת ים 59112
 תאריך ההזמנה : 16/05/02

תאור המוצר

מערכת שליטה לחום ולעשן
 הדגם הנבדק : NE-560
 יצרן : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 ארץ יצור : ישראל

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך : 16/04/06 הנוטל : בא כח המכון
 כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 6 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן. פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

בדיקה בפועל בתנור בפח תעש ראה תעודה- 9613207605
 מפוח צנטרפוגלי לפינוי עשן בזרם האוויר החם.
 מנוע F-250 WEG נמצא באוויר החם מסידרת- W22 TEEC
 תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה מתייחסת לטיב היצור השוטף או לכמות כלשהיא.
 לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות למשך 120 דקות.
 דגם המפוח שנבדק: NE-560
 יחול על דגמים נוספים:
 NE-450, 500, 560, 630, 710