

תעודת בדיקה מספר 7113214301
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ ח.פ. : 510915887
מענו : המלאכה 4 בת ים 59112
תאריך ההזמנה : 2021/07/01

תאור המוצר

מערכת שליטה לחום ולעשן
הדגם הנבדק : NE800 מפוח צנטרפוגלי לעשן
יצרן : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
ארץ יצרן : ישראל

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2021/08/22 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

מפוח צנטרפוגלי באוויר החם לפינוי עשן 250 מעלות
WEG מנוע

הבדיקה בוצעה במעבדה בפח תעש בתאריך: 22.08.21
NE500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 יחול:

NE - תעודה זו אמורה להיות חלק מסידרה

ראה תעודות: 9613208619 9613208621 7113214301

תעודה זאת מתייחסת למוצר הנ"ל בלבד, ואינה מתייחסת

לטיב הייצור השוטף או לכמות כלשהיא.

תיק מוצר מעודכן מהדורה A יוני 2021