

תעודת מתקנת 9513222148/1 לתעודה 9513222148

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : מטלפרס יצוא (1982) בע"מ
 מענו : המלאכה 4 בת ים 59112
 תאריך ההזמנה : 15/11/22

תאור המוצר

מערכת שליטה לחום ולעשן
 הדגם הנבדק : PV250S מפוח לפינוי עשן

מהות הבדיקה: בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1001 חלק 7 - בטיחות אש בבניינים: מערכות שליטה לחום ולעשן - מפוחים מונעים על ידי אשחל להוצאת עשן וחום, מדצמבר 2011

מסמך זה אינו היתר תו תקן

**תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 5 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

- מנוע WEG F-250, אינדוקציה
1. הבדיקה בוצעה לבקשת המזמין במתקן בדיקה בתנור אצל פח תע"ש אשקלון.
 2. תעודה זאת מתייחסת למוצר הנבדק הנ"ל בלבד, ואינה מתייחסת לטיב היצור השוטף או לכמות כלשהיא.
 3. לבקשת המזמין נבדק המפוח בטמפרטורה של 250 מעלות למשך 120 דקות.
- דגם המפוח שנבדק בפועל - PV 250 S